

ruimte
gebouwen

Vragen naar karen huybrechts
Tel/Fax 016/26 75 55
E-mail khuybrec@vl-brabant.be
Ond.nr 0253.973.219
Uw kenmerk
Oms kenmerk GR/3.075.1.077/2014/072

Provincie Vlaams-Brabant • Provincieplein 1 • 3010 Leuven

Mevrouw Sonia Van Laere
Provincieraadslid

Wolfshaegen 180
3040 Huldenberg

20 november 2014

Geacht raadslid,

Betreft: uw vraag van 29.10.2014 i.v.m. de energiewaarden in het PISO te Tienen.

In het betreffende dossier is geen nieuwe isolatie voorzien.
Volgens de bouwplannen zit in de bestaande situatie een isolerende hellingsmortel van 15 tot 25 cm met inlage van polystyreenplaten van 8 tot 15 cm.
In de lokalen onder het schuin dak werden recent verlaagde isolerende plafonds aangebracht. De andere lokalen en gangen zijn eveneens uitgerust met isolerende verlaagde plafonds.

De vernieuwing van een dakbedekking is geen vergunningplichtig werk waardoor er ook geen eisen van toepassing zijn m.b.t. energieprestatieregelgeving.
Het gebouw werd ca. 1980 opgericht. Er zijn geen waarden voorhanden op vlak van thermische isolatie (K-peil, U- en R-waarden), energieprestatie of binnenklimaat.

Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier